



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC, AEX-6203-X – Revisão 06

Certificate #/Certificado nº

Efetivado em 16/08/2004

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Productos

PLUGUES

Tipo / Modelo:

Type – Model/Tipo – Modelo

HSK V-Ex

Solicitante:

Applicant/Solicitante

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA.

Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 – Centro Empresarial Tatuí I – Barro Preto

18280-614 – Tatuí – SP

CNPJ: 03.895.419/0001-47

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

HUMMEL AG

Merklinstrasse, 34

D-79183 – Waldkirch – BW – Germany

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR IEC 60079-0:2006, ABNT NBR IEC 60079-7:2008 e

ABNT NBR IEC 60529:2005.

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

DEKRA EXAM GmbH.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

DE/BVS/ExTR07.0026/00 de 06/09/2007.

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



TÜVRheinland®

OCP 0004

Observações:

Notes/Observaciones

1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 83 do INMETRO, publicada em 03 de abril de 2006.

2. Este Certificado só é válido acompanhado de seu respectivo anexo.

3. Marcação do Produto: BR-Ex e II IP68 (até 10 bar).

4. Faixa de Temperatura Ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +95^{\circ}\text{C}$.

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 83 de 03/04/2006.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 08 de Dezembro de 2010.

Regina Toscano
Superintendente Técnico

Technical Superintendent / Superintendente Técnica

Heleno dos Santos Ferreira
Coordenador de Certificação