



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,AEX-8528 – Revisão 01

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 27/08/2011

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 27/08/2007

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Productos

BUJÃO TIPO V e ADAPTADOR ROSCADO TIPO RSD

Tipo / Modelo:

Type - Model/Tipo - Modelo

BUJÃO TIPO V e ADAPTADOR ROSCADO TIPO RSD

Solicitante:

Applicant/Solicitante

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA.

**Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 – Centro Empresarial I – Barro Preto
18280-614 – Tatuí – SP
CNPJ nº 03.895.419/0001-47**

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

HUMMEL AG

**Merklinstrasse, 34
D-79183 – Waldkirch – BW – Germany**

Normas Técnicas:

Standards/Normas

**ABNT NBR IEC 60079-0:2006, ABNT NBR IEC 60079-1:2007,
ABNT NBR IEC 60079-7:2008 e ABNT NBR IEC 60529:2005**

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

KEMA QUALITY B.V.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

NL/KEM/ExTR 06.0059/00 de 15/03/2007

NL/KEM/ExTR07.0052/00 de 03/09/2007

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



TÜVRheinland®

OCP 0004

Observações:

Notes/Observaciones

- 1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 83 do INMETRO, publicada em 03 de abril de 2006.**
- 2. Este Certificado só é válido acompanhado de seu respectivo anexo.**
- 3. Marcação do Produto: BR-Ex e II IP66/68 (até 10 bar)**
- 4. BR-Ex d IIC IP66/68 (até 10 bar)**
- 5. Faixa de Temperatura Ambiente: -20 °C ≤ T_a ≤ +95 °C(NBR)
-20 °C ≤ T_a ≤ +180 °C(FPM)
-60 °C ≤ T_a ≤ +180 °C(VQM)**

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 83 de 03/04/2006.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 16 de Junho de 2009.


Marcos Zevzikovas
Superintendente Técnico
Technical Superintendent / Superintendente Técnico


Heleno dos Santos Ferreira
Coordenador de Certificação
Certification Coordinator/Coordinador de Certificación